

Управление образования  
Красносулинского района  
Ростовской области  
**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
открытая (сменная)  
общеобразовательная школа**  
346350, Ростовская область,  
г. Красный Сулин  
ул. Карла Маркса, 6 Тел. 5-30-39  
otkritayschool@rambler.ru  
ИНН 6148011598 ОГРН 1026102162338  
10.01.2017г. № 423

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю начальника  
Таганрогского территориального отдела  
по государственному энергетическому  
надзору Северо-Кавказского управления  
Ростехнадзора  
В.Н. Клейманову

### **Ответ на Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от 07.12.2016 г.**

МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа, в лице директора Шаповаловой Н.Н., отвечает Вам о том, что согласно Представлению, устранение нарушений «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года №6, зарегистрированного Минюстом России от 22.01.2003 года № 4145 и «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, выполнены в полном объеме:

1. На должность ответственного за электрохозяйства назначен специалист с группой по электробезопасности V, прошедший проверку знаний в комиссии Ростехнадзора- Орешкин А.С.;
2. Электроустановки укомплектованы в полном объеме испытанными электрозащитными средствами (указателем напряжения) согласно приложения 8 Инструкции по П и СЗИВЭ;
3. Металлический мочный поддон в кабинете завхоза присоединен к системе уравнивания потенциалов отдельным заземляющим проводником.

Директор МБОУ открытая  
(сменная) общеобразовательная школа



Н.Н.Шаповалова